

Форма 1.3. Расчет показателя средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг и показателя средней частоты прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг сетевой организации за 2020 год

АО "Коммунэлектросервис"

Наименование электросетевой организации

№ п/п	Наименование составляющей показателя	Метод определения
1	Максимальное за расчетный период регулирования число точек поставки потребителей услуг сетевой организации, шт.	7502
2	Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии на точку поставки (P_{saidi}), час.	0,06343
3	Средняя частота прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (P_{saifi}), шт.	0,03679


Начальник ПТС

АО "Коммунэлектросервис"

Должность

Салимов А.Х.

Ф.И.О.



Подпись